



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

#### **ALLEGATO 4**

**Rep. Interno n. 35 del 21.02.2019 – Uffici di Terni**

#### **ALLEGATO SCARICHI – PISCINA**

**Oggetto:** Ditta SATI S.A.S. DI POLZINETTI LAURA E C. – Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di tipo **ASSIMILATO-DOMESTICO** non recapitanti in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 3 c.1 lett.a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i..

**PREMESSO** che la Sig.ra Polzinetti Laura, nata a Firenze (FI) il 21.06.1963, residente nel Comune di Gubbio (PG), in Loc. Via Piave n. 7, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta SATI S.A.S. DI POLZINETTI LAURA E C. (P.I. 01731220545), esercente attività di country house con piscina presso il complesso sito nel Comune di Gubbio (PG) – Loc. Via Piave n. 7, con istanza pervenuta alla Regione Umbria tramite SUAP del Comune di Gubbio (PG) in data 07.12.2018 prot. n. 0261301 e successive integrazioni pervenute in data 18.02.2019 prot. n. 0031584, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'insediamento sito nel Comune suddetto (Fg. 158 P.lla 109 e Fg. 159 P.lla 36-37-105-108-715-716);

**CONSIDERATO** che, nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo assimilato-domestico costituite dalle acque reflue provenienti dal troppopieno e dal controlavaggio dei filtri della piscina, con recapito finale in corpo idrico superficiale (scolina campestre), mediante impianto di decantazione;

**VISTO** il DPR 13 marzo 2013 n. 59, recante “Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29.05.2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

**VISTO** il D.to Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

**VISTA** la Direttiva tecnica regionale: “Disciplina degli scarichi delle acque reflue” approvata con DGR. 19 settembre 2018, n. 1024;

**VISTA** la documentazione per l'istanza di autorizzazione tramite AUA a firma dei tecnici Arch. Marco Petrini e Dott. Geol. Stefano Merangola;

**ACCERTATO** che l'istanza presentata dalla ditta SATI S.A.S. DI POLZINETTI LAURA E C. è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

## **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del DPR n. 59/2013 e dell'art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta SATI S.A.S. DI POLZINETTI LAURA E C. (P.I. 01731220545), con sede legale in Loc. Via Piave n. 7 nel Comune di Gubbio (PG), dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate-domestiche con recapito in corpo idrico superficiale (scolina campestre), costituite dalle acque reflue provenienti dal troppopieno e dal controlavaggio dei filtri della piscina, mediante impianto di decantazione, sito nel Comune di Gubbio (PG) in Loc. Via Piave n. 7 (Fg. 158 P.lla 109 e Fg. 159 P.lla 36-37-105-108-715-716), secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

### **1) PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE:**

- a) Per l'adeguamento dell'impianto devono essere rispettati criteri, metodologie e norme tecniche impartiti dal Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento, con Delibera 04.02.1977;

### **2) PRESCRIZIONI GESTIONALI:**

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di trattamento delle acque reflue ed il pozzetto ubicato a monte dello scarico;
- b) Garantire il deflusso delle acque trattate nel corpo idrico recettore, al fine di evitare ristagni delle stesse;
- c) Il sistema di dechlorazione della piscina dovrà garantire i limiti di cloro  $< 0,2$  mg/lt;
- d) Le acque di un eventuale svuotamento della piscina possono essere convogliate ad un corpo idrografico circostante o utilizzate per altri usi escluso quello idropotabile, purchè la concentrazione di cloro attivo libero sia inferiore  $< 0,2$  mg/lt oppure non prima di quindici giorni dall'ultima disinfezione;
- e) Garantire la corretta manutenzione e gestione dell'impianto di trattamento delle acque reflue comunicando tempestivamente alla Regione Umbria ogni eventuale anomalia dello stesso;
- f) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, al personale degli organi di controllo preposti;
- g) I rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e i relativi documenti di trasporto dovranno essere conservati per cinque anni dalla data di rilascio;

### **3) PRESCRIZIONI GENERALI:**

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;
- b) Trasmettere alla Regione Umbria, alla fine dei lavori di adeguamento dell'impianto fognario, la comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite.

*La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 (art. 133) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 130).*

*La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 152/2006 comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 133 (Sanzioni amministrative) e 137 (Sanzioni penali) del decreto medesimo.*