



Città di Trevi

Provincia di Perugia

Urbanistica

Invio per pec

Trevi, li 22/02/2019

REGIONE DELL'UMBRIA
Servizio-UOT Autorizzazioni Ambientale
Pec: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

OGGETTO: Parere di competenza per il rilascio dell'A.U.A.. Ditta Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2.

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale della Azienda U.S.L. Umbria 2, prot. n. 6850 del 16/04/2018;

Visto il parere dell'ARPA del 01/02/2019 acquisito agli atti del Comune in pari data con il protocollo n. 2393;

Facciamo proprio il parere dell'ARPA, che si allega alla presente, ai fini del rilascio dell'A.U.A..

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Arch. Stefania Bettini





AREA DIPARTIMENTALE UMBRIA SUD - SICUREZZA
Distretto Foligno - Spoleto - Valnerina

Al Responsabile SUAP
Comune di Trevi
comune.trevi@postacert.umbria.it

Oggetto: parere per rilascio **Autorizzazione unica Ambientale** – Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2, sede legale in Via Bramante n.37 nel Comune di Terni e sede unità produttiva in Piazza Garibaldi n.5 nel Comune di Trevi.
Ospedale di Trevi – Presidio Ospedaliero con la funzione di svolgere le attività sanitarie territoriali.

Vista la richiesta di cui all'oggetto pervenuta con prot. ARPA Umbria n. 7338 del 26/04/2018 presentata dal sig. Santocchia Franco in qualità di Direttore Sanitario dell' Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2, sede legale in Via Bramante n.37 nel Comune di Terni e sede unità produttiva in Piazza Garibaldi n.5 nel Comune di Trevi.

Vista la documentazione presentata per l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59,

vista la documentazione integrativa pervenuta in data 28/01/2019 ed acquisita con prot. ARPA Umbria n. 2194 del 30/01/2019,

considerato che il Comune di Trevi si avvale del supporto tecnico di ARPA per l'esame della Valutazione di Impatto Acustico allegata alle pratiche AUA,

si esprime **PARERE FAVOREVOLE** con le seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione ed emissione sonora e il Valore Limite Differenziale di cui al DPCM 01/03/1991 e DPCM 14/11/1997,




2. non potranno essere attivate sorgenti sonore senza che siano prima state adottate, installate e rese funzionanti le soluzioni per la mitigazione del rumore da esse prodotto;
3. l'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti esistenti sarà soggetta a nuova domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del articolo 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013.
4. al fine di rispettare il Valore Limite Differenziale nel periodo di riferimento notturno nella postazione 17, gli impianti di estrazione di aria del reparto di idroterapia dovranno rimanere spenti dalle ore 22.00 alle ore 6.00, come previsto a pagina 10) dell'integrazione pervenuta ed acquisita con prot. ARPA n 2194 del 30/01/2019 (Valutazione di Impatto Acustico "Presidio Ospedaliero di Riabilitazione Intensiva Neuromotoria" di Trevi), che si allega in copia.
L'eventuale attivazione del suddetto impianto è subordinata alla realizzazione di sistemi di insonorizzazione tali da garantire il rispetto del Valore Limite Differenziale, pari a 3 d(B)A, previsto per tale periodo di riferimento.

Distinti saluti.

L'Istruttore

T.d.P. Domenico Vono



Il Dirigente Responsabile

Area Dipartimentale Umbria Sud-Sicurezza

Ing. Luca Proietti

Firmato digitalmente da

Luca Proietti

CN = Proietti Luca
O = Arpa Umbria/94086960542
C = IT

ALLEGATO: documentazione integrativa (Valutazione di Impatto Acustico "Presidio Ospedaliero di Riabilitazione Intensiva Neuromotoria" di Trevi) pervenuta in data 28/01/2019 ed acquisita con prot. ARPA Umbria n. 2194 del 30/01/2019

