



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Piazza A. Gramsci n° 1 – 06061 – Tel. 075.96581 / fax 075.9658.200

www.comune.castiglione-del-lago.pg.it - suap.comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it

SUAPE – Area Urbanistica

Prot. n° 0010772/2019

Castiglione del Lago, li 10 aprile 2019

PARERE IN MATERIA DI ACUSTICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO l'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

VISTO il D.M. 16 marzo 1998;

VISTO il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e ss.mm. e ii;

VISTO il D.P.R. 07 settembre 2010 n. 160;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

VISTO l'art. 186, comma 1, lettera a) e l'art. 193, comma 1 della L.R. 21 gennaio 2015 n. 1;

VISTO l'art. 132 del R.R. 16 febbraio 2015 n. 2;

VISTA la Deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 9 agosto 2012 con cui è stata approvata definitivamente la classificazione acustica del territorio del Comune di Castiglione del Lago;

VISTO il punto 1.3.1 delle N.T.A. di cui alla D.C.C. sopra richiamata;

VISTI gli allegati all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) presentata in data 09 giugno 2015 prot. n. 0015216 dalla Ditta UMBRA ACQUE spa, per l'ottenimento del Parere relativo alla valutazione di impatto acustico di cui alla L. n. 447/95, inerente l'impianto "NARDELLI" sito in Castiglione del Lago, Località Nardelli;

VISTA la VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO a firma del Dott. Ing. Augusto Ambrosi Tecnico Competente in Acustica Ambientale, inserito nell'elenco della Regione Umbria, approvato con D.G.R. n. 9925 del 31/10/2007, presentata dalla Ditta UMBRA ACQUE s.p.a., in data 14 novembre 2018 prot. n. 0031476;

VISTO che in base alla classificazione acustica del territorio del Comune di Castiglione del Lago, l'opificio oggetto del presente, risulta essere inserito in una zona classificata come Classe III (Aree di tipo misto);

VISTA la dichiarazione per l'esercizio di attività che producono un impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge n. 447/1995, a firma del Dott. Ing. Augusto Ambrosi Tecnico Competente in Acustica Ambientale, presentata dalla Ditta UMBRA ACQUE s.p.a. in data 14 novembre 2018 prot. n. 0031476 in cui nelle conclusioni si dichiara che:

La presente valutazione di impatto acustico, prevista dalla legge n. 447 del 26 Ottobre 1995, art. 8, redatta per Umbra Acque S.p.A. in relazione all'esercizio dell'attività del depuratore per reflui urbani "Nardelli" in fraz. Nardelli nel Comune di Castiglione del Lago (PG) è stata condotta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'attività visti i livelli di rumore misurati, rispetta i livelli assoluti di rumore diurno e notturno imposti dalla vigente normativa. Per quanto riguarda il valore differenziale valgono le valutazioni svolte nel paragrafo precedente.

Il paragrafo sopra richiamato recita:

In relazione al rispetto dei limiti differenziali di immissione, come già detto, questo è definito come la differenza algebrica tra il livello equivalente di rumore ambientale (LA) ed il rumore residuo (LR), misurati all'interno dell'ambiente abitativo. Vista l'impossibilità di effettuare le misure all'interno delle

abitazioni potenzialmente disturbate, in questa sede il differenziale sarà valutato considerando i punti di misura precedentemente visti, posti nell'ambiente esterno, considerando che se il limite risulta verificato all'esterno, a maggior ragione sarà verificato per l'ambiente interno, dove sono sempre presenti contributi di schermatura e assorbimento del suono.

Dalle misure effettuate risulta:

- Punto Nardelli1 periodo di riferimento diurno: il limite differenziale non è applicabile. Infatti prendendo a riferimento il livello di rumore misurato in questo punto, eseguendo una misura all'interno dell'ambiente del recettore sensibile a finestre aperte risulterebbe un livello di rumore sicuramente inferiore a 50 dB(A);

- Punto Nardelli1 periodo di riferimento notturno: il limite differenziale non è applicabile. Infatti prendendo a riferimento il livello di rumore misurato in questo punto, eseguendo una misura all'interno dell'ambiente del recettore sensibile a finestre aperte risulterebbe un livello di rumore sicuramente inferiore a 40 dB(A)

PRESO Atto che ai sensi dell'art. 186, comma 1, lettera a) della L.R. n. 1/2015, il Comune esercita le competenze indicate dall'art. 6 della Legge n. 447/1995 e pertanto è il soggetto competente in materia acustica nell'ambito del procedimento A.U.A.;

R I L A S C I A

Parere **FAVOREVOLE** in materia acustica ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 della L.R. n. 1/2015 alla Ditta:

UMBRA ACQUE s.p.a.

P.Iva: 02634920546

Con sede Legale in Perugia, Via G. Benucci n. 162

relativamente all'impianto NARDELLI sito in questo Comune, Località Nardelli, censito al N.C.E.U. al Foglio n. 52 part.III n. 131 con la seguente prescrizione:

- **L'introduzione di qualsiasi sorgente sonora estranea a quanto riportato nella relazione tecnica e nella valutazione di impatto acustico, allegati alla richiesta, comporta la cessazione di validità del presente documento e l'obbligo, da parte della Ditta UMBRA ACQUE s.p.a., di ripresentare nuova istanza di AUA.**

Si intendono applicate tutte le norme attualmente vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel presente atto.

Il Responsabile dell'Area
(Arch. Mauro MARINELLI)
(firmato digitalmente)