



## **ALLEGATO SCARICHI**

**Oggetto:** Ditta Panichi Luca - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

**PREMESSO** che la ditta Panichi Luca (P.Iva 01968280543), con sede legale in Umbertide (PG), via Martiri della Libertà n. 5, con istanza presentata al SUAPE del Comune di Umbertide e pervenuta alla Regione Umbria al prot. n. 0217835 del 09/10/2018 e successiva integrazione acquisita al prot. reg. n. 72295 del 22/04/2020, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'insediamento sito in Comune di Umbertide, fraz. Spedalicchio, voc. Arcelle (Foglio n. 94 part.lla 28, 552);

**CONSIDERATO** che, nella sopra citata istanza, è ricompresa la richiesta di autorizzazione allo scarico e contestuale dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 9, comma 2, punto F lettera b) della DGR 19 settembre 2018 n. 1024, delle acque reflue così distinte:

- acque reflue provenienti dall'insediamento suddetto destinato ad agriturismo con consistenza 12 AE, e recapitanti sul suolo mediante impianto di sub-irrigazione drenata (con lunghezza delle condotte disperdenti di 25 metri) ubicato su terreno distinto in Catasto al Foglio n. 94 particelle n. 28, 552 del Comune di Umbertide, con recapito finale in corpo idrico superficiale (canaletta confluyente nel fosso delle Arcelle);
- acque reflue di controlavaggio dei filtri della piscina, confluenti in corpo idrico superficiale (cunetta stradale) previo pozzetto di decantazione con volume 1,4 mc;

**VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art.23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

**VISTO** il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

**VISTA** la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;



**ACCERTATO** che l'istanza presentata dalla ditta Panichi Luca è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

### **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell'art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., alla ditta Panichi Luca (P.Iva 01968280543), con sede legale in Umbertide (PG), via Martiri della Libertà n. 5, dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dall'insediamento richiamato in premessa, sito in Comune di Umbertide, fraz. Spedalicchio, voc. Arcelle (Foglio n. 94 part.lla 28, 552), così distinte:

- acque reflue provenienti dall'agriturismo con consistenza 12 AE, e recapitanti sul suolo mediante impianto di sub-irrigazione drenata (con lunghezza delle condotte disperdenti di 25 metri) ubicato su terreno distinto in Catasto al Foglio n. 94 particelle n. 28, 552 del medesimo Comune, con recapito finale in corpo idrico superficiale (canaletta confluyente nel fosso delle Arcelle),

- acque reflue di controlavaggio dei filtri della piscina, confluenti in corpo idrico superficiale (cunetta stradale) previo pozzetto di decantazione,

secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

#### **1) PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE:**

- a) Per la costruzione dell'impianto devono essere rispettati criteri, metodologie e norme tecniche impartiti dal Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento, con Delibera 04/02/1977 e, per quanto applicabile, Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;
- b) Il pozzetto di decantazione delle acque reflue di controlavaggio dei filtri della piscina dovrà essere adeguatamente dimensionato in base al volume giornaliero delle acque reflue scaricate;
- c) Installare idoneo pozzetto di ispezione e controllo a valle del pozzetto di decantazione di cui al precedente punto b);

#### **2) PRESCRIZIONI GESTIONALI:**

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili gli impianti, i pozzetti di raccolta e di cacciata ubicati rispettivamente a monte ed a valle della fossa Imhoff, il pozzetto di decantazione delle acque reflue di controlavaggio dei filtri della piscina e il relativo pozzetto di ispezione e controllo;



- b) Le acque di un eventuale svuotamento della piscina possono essere convogliate ad un corpo idrografico circostante o utilizzate per altri usi escluso quello idropotabile, purché la concentrazione di Cloro attivo libero sia inferiore a 0,2 mg/lit oppure non prima di quindici dall'ultima disinfezione;
- c) Garantire il deflusso delle acque trattate nei corpi idrici superficiali recettori, al fine di evitare ristagni delle stesse;
- d) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, agli Enti di controllo;
- e) Garantire la corretta manutenzione e gestione dell'impianto di smaltimento delle acque reflue secondo quanto previsto dalla Deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04 febbraio 1977 e dalla Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;
- f) I rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e i relativi documenti di trasporto dovranno essere conservati per cinque anni dalla data di rilascio;
- g) L'area interessata dal sistema di smaltimento (sub-irrigazione drenata) non deve essere mai pavimentata o sistemata analogamente al fine di non ostacolare il passaggio di aria nel terreno;

### **3) PRESCRIZIONI GENERALI:**

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;
- b) Trasmettere alla Regione Umbria, alla fine dei lavori di esecuzione dell'impianto fognario, la comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite.



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

*La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).*

F.to L'istruttore tecnico  
(Dott.ssa Monia Velloni)