



Spett.le **Regione Umbria**

Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA)
Via Mario Angeloni n. 61
06124 Perugia (PG)

c.a. Geom. Claudio Riccardo Rosati

Trasmessa a mezzo PEC
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

Spett.le **Comune di San Giustino**

SUAPE

Piazza del Municipio n. 17
06016 San Giustino (PG)

c.a. Ing. Marco Giorgis

Trasmessa a mezzo PEC
suap.comune.sangiustino@postacert.umbria.it

Oggetto: Istanza A.U.A. ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - **Trasmissione parere di competenza.**

Ditta: Amahorse Trading S.r.l.

Unità Locale: Via Adige in San Giustino (PG).

Sede Legale: Via Citernese n. 112 in San Giustino (PG).

Visto il parere istruttorio espresso sulla pratica in oggetto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato con nota protocollo n. 131883 del 11/12/2019.

Ritenuto poterne condividere le conclusioni e prescrizioni in esso contenute.

Attesa la competenza dell'AURI in materia di scarichi industriali su pubblica fognatura ai sensi degli artt. 124 e 128 del D.Lgs. 152/2006 e con le procedure di cui alla direttiva scarichi approvata con D.G.R. del 7 maggio 2019, n. 627.

Per quanto sopra, con la presente si esprime **Parere Favorevole** all'immissione in pubblica fognatura delle sole acque reflue domestiche di cui non necessitano né di autorizzazione allo scarico né di dichiarazione di assimilazione, provenienti dall'insediamento adibito a "commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori" ed

Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA
Pec: auri@postacert.umbria.it
C.F. e P.IVA 03544350543
Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo
Tel. 0742 342089 int. 4

Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833
Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017
Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089
Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387



ubicato in Via Adige nel Comune di San Giustino (PG), con le prescrizioni e alle condizioni riportate nella nota di Umbra Acque S.p.A. protocollo n. 131883 del 11/12/2019, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Distinti saluti.

Il Dirigente dell'Area
"Impiantistica e reti servizio idrico e rifiuti"
Dott. Ing. Stefano Nodessi Proietti
Sede Territoriale di Perugia
Documento Elettronico Firmato Digitalmente

Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA
Pec: auri@postacert.umbria.it
C.F. e P.IVA 03544350543
Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo
Tel. 0742 342089 int. 4

Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833
Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017
Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089
Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387



AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

UMBRAACQUE
Tipo atti: In Partenza
Prot. n. 0131883/19 del 11/12/2019
UOP: PROTOCOLLO UA

Spett/le

AURI**Autorità Umbra Rifiuti e Idrico**

Via San Bartolomeo 79

06135 PerugiaPec auri@postacert.umbria.it

Oggetto: Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59 – Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. A) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Ditta:	AMAHORSE TRADING SRL
Sede Legale:	Via Citernese 112, San Giustino (PG)
Unità locale:	Via Citernese 112, San Giustino (PG)

Premesso che il **disciplinare tecnico di gestione del servizio di fognatura**, stabilisce:

- **art. 8 – Condizionamento delle acque reflue in pubblica fognatura**
"Le acque reflue provenienti da tutti gli insediamenti, prima di essere immesse in pubblica fognatura, devono essere trattate in fossa imhoff o fossa biologica, debitamente dimensionata, ai fini di rendere compatibile il refluio a percorrere idraulicamente e con minore impatto ambientale le fognature esistenti miste o nere. Infatti il refluio deve essere accettabile per eventuali scarichi dati da scolmatori e/o depuratori posti a valle della rete"
- **art. 15 – Prescrizioni per lo scarico in pubblica fognatura**
"..... Ai sensi dell'art. 33 del D.lg. 152/99 e s.m.i. in riferimento alle caratteristiche qualitative e quantitative, le acque reflue industriali provenienti da cicli di lavorazione, previa valutazione del Soggetto Gestore, possono essere immesse in pubblica fognatura, ma devono essere sottoposte almeno ai trattamenti sopra descritti ed eventualmente a pretrattamenti idonei a limitare il carico inquinante."

Premesso che la **D.G.R. 7 maggio 2019, n. 627, Direttiva Tecnica in materia di scarichi acque reflue**, stabilisce che:

- **art. 2 – Definizioni**
"f) Acque reflue di dilavamento: acque prodotte dal dilavamento, da parte delle acque meteoriche e di lavaggio, di superfici impermeabili scoperte adibite all'accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti/ rifiuti ovvero ad altri usi, qualora da tale dilavamento si producano acque con presenza delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A, 5, 5/A e 5/B....
- **art. 17 – Scariche delle acque reflue di dilavamento**
"3 Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le superfici impermeabili scoperte delle attività di cui al comma 1, adibite esclusivamente a parcheggio o transito di veicoli.

**AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Vista la richiesta presentata al SUAP del Comune di **SAN GIUSTINO** relativa al rilascio di nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'insediamento produttivo adibito a **COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI**, ubicato in **VIA ADIGE – SAN GIUSTINO (PG)**.

considerato che la ditta in oggetto ha presentato tutta la documentazione necessaria per poter esprimere il parere di competenza;

UMBRA ACQUE S.p.A., in qualità di Gestore del Servizio Idrico integrato **esprime**

PARERE FAVOREVOLE

Per l'immissione in pubblica fognatura delle sole acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in **VIA ADIGE – SAN GIUSTINO (PG)** di cui non necessita né di autorizzazione allo scarico né di dichiarazione di assimilazione.

a ACQUE REFLUE DOMESTICHE

- a1 le acque nere provenienti dai servizi igienici prima dell'immissione nella pubblica fognatura vengano trattate attraverso fossa IMHOFF di adeguata capienza, nel rispetto delle norme vigenti in materia di scarichi fognari;
- a2 con riferimento all'art. 9 Punto 1, della DGR 627/19 tale attività non necessita di dichiarazione di assimilazione e di autorizzazione allo scarico;

b TETTI, PENSILINE, ACQUE NON CONTAMINATE, ACQUE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA

- b1 il recapito finale delle acque bianche non contaminate, provenienti dai tetti, coperture e pensiline, le acque meteoriche di dilavamento non contaminate e seconda pioggia, dovrà avvenire come previsto nella documentazione presentata nella richiesta;
- b2 il recapito finale delle acque di prima pioggia, dovrà avvenire nella fognatura acque bianche e non nella fognatura acque nere come previsto nella documentazione presentata nella richiesta;

- c Qualora la ditta intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, già realizzato, in fase di realizzazione o in esercizio, dovrà provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013;

- d Sia data facoltà ad Umbra Acque di:

- d1 effettuare sopralluoghi, presso l'insediamento in oggetto, per verificare che lo stato dei luoghi corrisponda a quanto presentato in documentazione e sia realizzato in conformità con quanto stabilito dal Disciplinare Tecnico di Gestione;

AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO
Il Responsabile
(Geom. Andrea POSSIERI)

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Il Responsabile
(P. Valter ROGARI)

QUALITÀ TECNICA E COMMERCIALE
Il Responsabile
(Ing. Marino BURINI)