

Spett.le **Regione Umbria**

*Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA)*

Via Mario Angeloni n. 61

06124 Perugia (PG)

c.a. Geom. Claudio Riccardo Rosati

*Trasmessa a mezzo PEC*

*direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it*

**Oggetto:** Istanza A.U.A. ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - **Trasmissione parere di competenza. Ditta: Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1. Unità Locale: Via della Pieve n. 4 in Passignano sul Trasimeno (PG).** Sede Legale: Via Guerriero Guerra n. 21 in Perugia (PG).

Visto il parere istruttorio espresso sulla pratica in oggetto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) con nota protocollo n. 100064 del 11/05/2020.

Ritenuto poterne condividere le conclusioni e le prescrizioni in esso contenute.

Attesa la competenza dell'AURI in materia di scarichi industriali su pubblica fognatura ai sensi degli artt. 124 e 128 del D.Lgs. 152/2006 e con le procedure di cui alla direttiva scarichi approvata con D.G.R. del 7 maggio 2019, n. 627.

Per quanto sopra, con la presente si esprime **Parere Favorevole** alla modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, per l'impianto adibito a "presidio ospedaliero con la funzione di svolgere le attività sanitarie territoriali" e sito in Via della Pieve n. 4 nel Comune di Passignano sul Trasimeno (PG), con le prescrizioni ed alle condizioni riportate nella nota di Umbra Acque S.p.A. protocollo n. 100064 del 11/05/2020, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Distinti saluti.

Il Direttore

Dott. Giuseppe Rossi

*Documento Elettronico Firmato Digitalmente*

---

Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA

Pec: [auri@postacert.umbria.it](mailto:auri@postacert.umbria.it)

C.F. e P.IVA 03544350543

Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo

Tel. 0742 342089 int. 4

Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833

Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017

Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089

Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387



A.U.R.I. PROT. N. 0004044 DEL 12-05-2020

Spett./le

**AURI****Autorità Umbra Rifiuti e Idrico**

Via San Bartolomeo 79

**06135 Perugia**Pec [auri@postacert.umbria.it](mailto:auri@postacert.umbria.it)

**Oggetto:** Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59 – **Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. A) del DPR 59/2013** e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

<b>Ditta:</b>	<b>AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1</b>
<b>Sede Legale:</b>	<b>Via Guerra 21, Perugia (PG)</b>
<b>Unità locale:</b>	<b>Via della Pieve 4, Passignano sul Trasimeno (PG)</b>

Premesso che il **disciplinare tecnico di gestione del servizio di fognatura**, stabilisce:

- **art. 8 – Condizionamento delle acque reflue in pubblica fognatura**  
*"Le acque reflue provenienti da tutti gli insediamenti, prima di essere immesse in pubblica fognatura, devono essere trattate in fossa imhoff o fossa biologica, debitamente dimensionata, ai fini di rendere compatibile il refluo a percorrere idraulicamente e con minore impatto ambientale le fognature esistenti miste o nere. Infatti il refluo deve essere accettabile per eventuali scarichi dati da scolmatori e/o depuratori posti a valle della rete ....."*
- **art. 15 – Prescrizioni per lo scarico in pubblica fognatura**  
*"..... Ai sensi dell'art. 33 del D.lg. 152/99 e s.m.i. in riferimento alle caratteristiche qualitative e quantitative, le acque reflue industriali provenienti da cicli di lavorazione, previa valutazione del Soggetto Gestore, possono essere immesse in pubblica fognatura, ma devono essere sottoposte almeno ai trattamenti sopra descritti ed eventualmente a pretrattamenti idonei a limitare il carico inquinante. ...."*

Vista la richiesta presentata al SUAP del Comune di **PASSIGNANO SUL TRASIMENO** relativa alla **modifica sostanziale** dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'insediamento produttivo adibito a **PRESIDIO OSPEDALIERO CON LA FUNZIONE DI SVOLGERE LE ATTIVITA' SANITARIE TERRITORIALI**, ubicato in *Via della Pieve 4, Passignano sul Trasimeno (PG)*.

considerato che la ditta in oggetto ha presentato tutta la documentazione necessaria per poter esprimere il parere di competenza;

**considerato che lo scarico del depuratore insiste su area sensibile e che quindi risulta non accettabile la richiesta di deroga avanzata per il parametro tensioattivi;**

UMBRA ACQUE S.p.A., in qualità di Gestore del Servizio Idrico integrato **esprime**

### **PARERE FAVOREVOLE**

al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (AUA) delle acque reflue provenienti dall'insediamento produttivo adibito a **PRESIDIO OSPEDALIERO CON LA FUNZIONE DI SVOLGERE LE ATTIVITA' SANITARIE TERRITORIALI**, ubicato in *Via della Pieve 4, Passignano sul Trasimeno (PG)*.



### Prescrizioni

#### **a FOSSE IMHOFF N° 12 E N° 2**

- a1** lo scarico delle acque reflue provenienti dalle fosse Imhoff n° 12 e n° 2 dovrà avvenire in pozzetti di campionamento dedicati da realizzare come da schema allegato **prima dell'immissione in pubblica fognatura (punto X in planimetria)**. In alternativa, unire in un pozzetto unico di campionamento le linee provenienti dalle due fosse **prima dell'immissione in pubblica fognatura (punto X in planimetria)**;
- a2** il/i pozzetto/i di campionamento dovrà/dovranno essere segnalato/i con cartellonistica riportante la dicitura **"POZZETTO DI CAMPIONAMENTO"** da installare verticalmente su palo, dove non ci siano le condizioni per l'istallazione verticale dovrà essere segnalato con cartellonistica orizzontale;
- a3** il/i pozzetto/i di campionamento dovrà/dovranno essere sempre accessibile/i e libero/i da qualsiasi ostacolo che ne possa compromettere l'apertura;
- a4** le acque reflue da scaricare in fognatura provenienti dall'impianto di trattamento, dovranno rispettare i valori limite imposti dalla tabella 3, allegato 5 parte III del D.lgs. 152/06 per lo scarico **in pubblica fognatura, ad eccezione dei parametri in deroga sotto riportati:**

<i>Parametri</i>	<i>D.Lgs. 152/06 Estratto Tab. 3</i>	<i>Limite massimo derogabile da Umbra Acque S.p.A.</i>
<i>COD</i>	<i>≤ 500 mg/l</i>	<i>≤ 1000 mg/l</i>
<i>BOD5</i>	<i>≤ 250 mg/l</i>	<i>≤ 500 mg/l</i>
<i>AZOTO AMMONIACALE</i>	<i>≤ 30 mg/l</i>	<i>≤ 100 mg/l</i>

### Condizioni

- b** le acque reflue da scaricare in fognatura provenienti dalle fosse Imhoff, dovranno rispettare i valori limite imposti dalla tabella 3, allegato 5 parte III del D.lgs. 152/06 per lo scarico **in pubblica fognatura, ad eccezione dei parametri in deroga sotto riportati:**

<i>Parametri</i>	<i>D.Lgs. 152/06 Estratto Tab. 3</i>	<i>Limite massimo derogabile da Umbra Acque S.p.A.</i>
<i>COD</i>	<i>≤ 500 mg/l</i>	<i>≤ 1000 mg/l</i>
<i>BOD5</i>	<i>≤ 250 mg/l</i>	<i>≤ 500 mg/l</i>
<i>AZOTO AMMONIACALE</i>	<i>≤ 30 mg/l</i>	<i>≤ 100 mg/l</i>

- c** i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d** con frequenza annuale dovranno essere effettuati autocontrolli sui reflui immessi in pubblica fognatura. I parametri da ricercare dovranno essere i seguenti:  
*COD, BOD<sub>5</sub>, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Azoto Totale, Fosforo Totale, Tensioattivi Totali, Grassi e Oli Animali/Vegetali, Idrocarburi Totali, Arsenico, Cadmio, Cromo Totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali Persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati.* I referti analitici dovranno essere inviati ad Umbra Acque al seguente indirizzo email **[autorizzazioni@pec.umbraacque.com](mailto:autorizzazioni@pec.umbraacque.com)**;
- e** Qualora dagli autocontrolli effettuati emerga la presenza di ulteriori/sostanze pericolose superiori ai limiti di rilevabilità ed entro i valori limite di emissione è necessario che la ditta in



Umbra Acque S.p.A.  
Via Gustavo Benucci, 162  
05135 Perugia

oggetto faccia richiesta, nei termini stabiliti di legge, dell'aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico con presenza di sostanze pericolose, come previsto dalla DGR 627/19 e s.m.i., art. 15, punto 1. Tale richiesta non deve essere presentata per tutti quei casi in cui la sostanza pericolosa rilevata sia già presente nelle acque di approvvigionamento a concentrazioni confrontabili con quelle rilevate nello scarico.

- f* I sistemi di trattamento delle acque reflue e reti fognarie devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a manutenzione e pulizia periodica, segnalando tempestivamente ad Umbra Acque, eventuali anomalie riguardanti i sistemi di trattamento e il sistema fognario stesso al seguente indirizzo email [autorizzazioni@pec.umbraacque.com](mailto:autorizzazioni@pec.umbraacque.com) ;
- g* Qualora la ditta intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, già realizzato, in fase di realizzazione o in esercizio, dovrà provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013;
- h* Sia data facoltà ad Umbra Acque di:
  - h1* *effettuare sopralluoghi, presso l'insediamento in oggetto, per verificare che lo stato dei luoghi corrisponda a quanto presentato in documentazione e sia realizzato in conformità con quanto stabilito dal Disciplinare Tecnico di Gestione;*
  - h2* *effettuare campionamenti dei reflui per la verifica del rispetto dei valori limite imposti dalla tabella 3, allegato 5 parte III del D.lgs. 152/06 che in caso di anomalie, darà comunicazione alle autorità competenti per i provvedimenti necessari.*

QUALITA' TECNICA E COMMERCIALE

Il Responsabile

(Ing. Marina BURINI)



Umbra Acque S.p.A.  
Via Gustavo Benucci, 162  
06135 Perugia

### Pozzetto di campionamento – Schema per la realizzazione

