



**COMUNE DI TERNI**  
**Direzione Ambiente – Energia - Trasporti**  
**Ufficio Tutela dell'atmosfera -**  
**Transizione ambientale ed energetica**

Corso del Popolo, 30  
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.842  
comune.terni@postacert.umbria.it



Rif. Prot. A.C.: n. 6408 del 14/01/2025

Allegati: -

Alla Direzione Sviluppo Economico  
- Suap Attività Produttive  
SEDE

Informazioni sul procedimento ai sensi dell'art. 4 e seguenti della L. 241/90:  
- Amministrazione competente: Comune di Terni  
- Responsabile del procedimento amministrativo: Dott. Paolo Grigioni  
- Responsabile dell'istruttoria: Ing. Marta Frittella  
- Uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti o accedere al fascicolo informatico: Direzione Ambiente – Energia - Trasporti, Corso del Popolo n.30, Terni – 3° piano  
Orari di ricevimento il lunedì e giovedì dalle ore 11:00 alle 13:00, martedì 15:30 - 17:30 (su appuntamento)  
- Telefono 0744.549849/842

**OGGETTO: Ditta IDEA GLOBAL SERVICE S.R.L. – “INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON CAMBIO D'USO DI UN FABBRICATO” – Presa d'atto per Valutazione preventiva delle Prestazioni Acustiche (Progetto acustico).**

**Cod. SUAP 156550 - Rif. Pratica Regione n. 249/2024 PIATT.**

In riferimento all'istanza di Procedimento Unico (art.7 D.P.R. 160/2010), presentata con protocollo n. 198734 del 25/11/2024, e alla documentazione ricevuta con protocollo n. 6408 del 14/01/2025, si prende atto del deposito della Valutazione Preventiva delle Prestazioni Acustiche (progetto acustico) redatta dall'Ing. Leonardo Temperoni per l'attività da svolgere in Via Valnerina n. 3:

- intervento di ristrutturazione edilizia con cambio d'uso di un fabbricato per attività turistico-ricettiva (ristorante – camere)

In riferimento al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, si rammenta che:

- dovranno essere rispettate le indicazioni date dal progettista in merito ai materiali da utilizzare per l'isolamento di facciata che dovranno avere caratteristiche pari o superiori a quelle indicate;
- la rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i limiti previsti dall'Allegato A del D.P.C.M. citato;
- nell'esercizio dell'attività dovrà essere attuata ogni precauzione tecnica e gestionale al fine di ridurre al minimo le emissioni di rumore.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
(dott. Paolo Grigioni)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005