



ALLEGATO SCARICHI 1

N. Rep. 135/2024

Oggetto: Ditta BORGO DELLE ROSE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue di tipo **ASSIMILATO-DOMESTICO** non recapitanti in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che la Sig.ra Spalloni Adriana, in qualità di titolare della ditta BORGO DELLE ROSE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA (P.Iva 03131030540), con sede legale in Loc. Cerreto via Perugia 241 nel Comune di Bettona (PG), con istanza presentata al SUAPE del Comune di Bettona (PG) e pervenuta alla Regione Umbria al prot. n. 0187913 del 13/08/2024, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'insediamento sito in Comune di Bettona (PG), Loc. Cerreto via Perugia 241 (Foglio n. 13 part. n. 115);

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, è ricompresa la richiesta di autorizzazione allo scarico e contestuale dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 9, comma 2, punto F lettera b) della DGR 7 maggio 2019 n. 627, delle acque reflue provenienti dall'insediamento suddetto, costituito da agriturismo con cucina per degustazione e vendita prodotti aziendali confluenti in corpo idrico superficiale (scolina confluyente nel Fosso Cerreto Basso) previo impianto di trattamento costituito da Fossa Imhoff e Depuratore a fanghi attivi con potenzialità di 20 AE, ubicato su terreno distinto in Catasto al Foglio n. 13 part. n. 115 del Comune di Bettona;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art.23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;

VISTA la documentazione per l'istanza di autorizzazione tramite AUA a firma del tecnico Dott. Geol. Andrea Castellini;



ACCERTATO che l'istanza presentata dalla ditta BORGIO DELLE ROSE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell'art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., alla ditta BORGIO DELLE ROSE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA (P.Iva 03131030540), con sede legale in Loc. Cerreto via Perugia 241 nel Comune di Bettona (PG), dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (scolina confluyente nel Fosso Cerreto Basso) delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dall'insediamento richiamato in premessa, costituito da agriturismo con cucina per degustazione e vendita prodotti aziendali sito in Comune di Bettona (PG), Loc. Cerreto via Perugia 241, previo impianto di trattamento costituito da Fossa Imhoff e Depuratore a fanghi attivi con potenzialità di 20 AE, ubicato su terreno distinto in Catasto al Foglio n. 13 part. n. 115 del medesimo Comune, secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE:

- a) Installare a monte dell'impianto di trattamento un degrassatore sugli scarichi delle acque bionde e grigie, questo dovrà rispettare i criteri/parametri dimensionali di cui al punto 1 della Tabella 11 allegata alla D.G.R. 7 maggio 2019 n. 627
- b) Per la costruzione dell'impianto devono essere rispettati criteri, metodologie e norme tecniche impartiti dal Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento, con Delibera 04/02/1977 e, per quanto applicabile, la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;
- c) Trasmettere alla Regione Umbria, alla fine dei lavori del nuovo impianto fognario, la comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite, secondo la modulistica reperibile al link: https://www.va.regione.umbria.it/aua_ e la scheda tecnica del filtro percolatore aerobico installato;

2) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di trattamento delle acque reflue ed il pozzetto di ispezione e controllo ubicato a monte dello scarico;
- b) Garantire il deflusso delle acque trattate nel corpo idrico recettore, al fine di evitare ristagni delle stesse;



- c) Garantire la corretta manutenzione e gestione dell'impianto di trattamento delle acque reflue secondo quanto previsto dalla ditta costruttrice, nonché dalla Deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04 febbraio 1977 e dalla Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627, e comunicare tempestivamente alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria, Dipartimento Territoriale Umbria Nord, Distretto territorialmente competente ogni eventuale anomalia dello stesso;
- d) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, agli Enti di controllo;
- e) I rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e i relativi documenti di trasporto dovranno essere conservati per tre anni dalla data di rilascio;

3) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione oppure l'istanza di cui all'art. 6 commi 1 e 2 del DPR 59/2013.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).