

PROCEDURA AUA - PARERE n. S4/I/003/N del 20/08/2025

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 – Parere Tecnico per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali con presenza di sostanze pericolose - QUESTURA DI TERNI con sede in via Roberto Antiochia 12 nel Comune di Terni (TR).

IL DIRIGENTE

Premesso:

- Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAPE del Comune di Terni (TR), dalla Questura di Terni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, trasmessa dalla Regione Umbria con PEC prot. n. 123018 del 24/06/2025, acquisita al prot. AURI n. 5749 del 24/06/2025, con la quale la stessa chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale e lo scarico in pubblica fognatura dei reflui industriali, provenienti dall'unità operativa sita in via Roberto Antiochia 12, nel Comune di Terni (TR);
- Visto il parere del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato S.I.I. S.c.p.A. acquisito al prot. AURI n. 7621 del 18/08/2025, con il quale il Gestore, pronunciando la valutazione tecnica di merito richiesta per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole all'istanza progettuale che prevede lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali di prima pioggia dell'area di erogazione dei carburanti e delle acque reflue industriali dell'autolavaggio con la presenza di sostanze pericolose, con la prescrizione di terminare le opere riportate nel progetto entro e non oltre il 31/07/2026;
- Rilevato dalla S.I.I. Scpa, gestore del servizio idrico Integrato, nel parere tecnico sopra richiamato che i reflui di cui trattasi, andranno a recapitare presso il depuratore Terni 1, Via Vanzetti (TR);
- Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.06 "Norme in materia ambientale" aggiornato con il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art.23 del D.L. 9 febbraio 2012 n.5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012 n. 35"*;
- Vista la D.G.R. 07.05.2019 n. 627 che aggiorna la suddetta - Direttiva Tecnica Regionale sulla disciplina degli scarichi delle acque reflue;
- Viste le procedure per l'Autorizzazione degli scarichi industriali in fognatura approvate dal C.d.A. del soppresso AATO Umbria 2 con Delibera n. 13 del 21.04.08 così come modificate ed integrate con Decreto Presidenziale del soppresso ATI 4 Umbria, n.18 in data 09.10.2013;

Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA

Pec: auri@postacert.umbria.it

C.F. e P.IVA 03544350543

Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo

Tel. 0742 342089 int. 4

Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833

Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017

Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089

Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387

Preso atto:

del parere favorevole del Gestore allo scarico in pubblica fognatura acque reflue industriali di risulta dell'area erogazione carburanti e dell'autolavaggio, con la presenza di sostanze pericolose quali Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Nichel, Rame, Piombo, Zinco, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, provenienti dalla Questura di Terni sita in via Roberto Antiochia 12 nel Comune di Terni (TR) e della conformità del progetto al rispetto delle normative vigenti che prevede in dettaglio lo scarico in pubblica fognatura di:

TIPOLOGIA SCARICHI	QUANTITATIVI per singolo scarico (m ³ /anno)	SOSTANZE PERICOLOSE Tab. 5, all.5, parte III, D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
Acque reflue industriali di prima pioggia dell'area di erogazione di carburanti	100	Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Nichel, Rame, Piombo, Zinco, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti
Acque reflue industriali dell'attività di autolavaggio	100	
Acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici	100	

Dato Atto che:

- che Oggetto della presente autorizzazione è lo scarico industriale sito in via Roberto Antiochia 12, nel Comune di Terni (TR) e proveniente dall'insediamento distinto al NCEU Fg. 119 p.IIa n. 222, sub 1;
- che il progetto allegato alla domanda, come depositato ai nostri archivi fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2

ESPRIME

Parere tecnico favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura alla Questura di Terni, con sede in via Roberto Antiochia 12, nel Comune di Terni (TR), P. IVA: 80004530558, delle acque reflue industriali di prima pioggia dell'area di erogazione dei carburanti, con presenza di sostanze pericolose quali Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Nichel, Rame, Piombo, Zinco, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, per un quantitativo pari a 100 metri cubi annui e delle acque reflue industriali dell'attività di autolavaggio, con presenza di sostanze pericolose quali Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Nichel, Rame, Piombo, Zinco, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, per un quantitativo pari a 100 metri cubi annui; è altresì presente uno scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, per un quantitativo pari a 100 metri cubi annui.

Lo scarico in pubblica fognatura dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Le acque reflue industriali, scaricate in pubblica fognatura, devono rispettare i limiti imposti dalla tabella 3 – allegato 5 – Parte III del D. Lgs.152/06, come riportati in tab. 3 della D.G.R. n. 627 del 07.05.2019;
- I pozzetti esistenti a monte dell'innesto nella pubblica fognatura, indicati nella planimetria come pozzetti fiscali e di campionamento, dovranno comunque essere sempre facilmente accessibili e di

Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA

Pec: auri@postacert.umbria.it

C.F. e P.IVA 03544350543

Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo

Tel. 0742 342089 int. 4

Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833

Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017

Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089

Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387

caratteristiche costruttive tali da permettere il campionamento con sistemi di prelievo automatici o manuali;

- c. Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie onde evitare un inquinamento anche temporaneo. Il responsabile dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, sono tenuti a darne comunicazione al Gestore e a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente; successivamente confermate per iscritto dallo stesso. Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali dovrà essere tempestivamente data comunicazione alla struttura provinciale dell'ARPA competente per il territorio.

Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura, si dovrà provvedere a dare debita comunicazione direttamente alla U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. competente per il territorio.

- d. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 della D.G.R. n. 627 del 07.05.2019, è fatto divieto di diluire scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tab.5 (ad eccezione delle sostanze numero 11,13,14) della citata D.G.R., con acque comunque prelevate esclusivamente allo scopo, comprese le acque di raffreddamento di lavaggio di aree esterne ovvero per la produzione di energia.

- e. I fanghi derivanti dall'attività di trattamento dei reflui vengano raccolti trasportati e smaltiti secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti;

E' fatto, inoltre, obbligo di:

1. Provvedere al completamento delle opere di progetto entro il **31/07/2026** ed alla trasmissione all'AURI ed alla SII scpa, nei successivi 15 giorni, delle planimetrie aggiornate.
2. Trasmettere il certificato analitico dello scarico, riferito ai prelievi effettuati presso i pozzetti fiscali e di campionamento indicati negli elaborati, all'AURI e alla SII scpa, entro **90 giorni** dalla data di rilascio dell'autorizzazione, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. Richiedere nuova autorizzazione allo scarico, ai sensi del DPR 59/13, qualora intervengano variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico;
4. garantire l'accessibilità per il campionamento ed il controllo al Gestore del Servizio Idrico Integrato che è autorizzato ad effettuare all'interno dell'impianto tutte le ispezioni ed i controlli ritenuti necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

La mancata osservanza delle disposizioni/prescrizioni contenute nella presente proposta, nonché di quelle che, in materia potranno essere emanate successivamente, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 152/2006 (art.130) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione.

Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA

Pec: auri@postacert.umbria.it

C.F. e P.IVA 03544350543

Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo

Tel. 0742 342089 int. 4

Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833

Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017

Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089

Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387



La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs 152/2006 comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 133 (sanzioni amministrative) e 137 (sanzioni penali), del decreto medesimo.

Il Responsabile del Procedimento

ing. Vanessa Vitali

f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

Il Dirigente

Dott. Sandro Rossignoli

f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

Sede legale

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA

Pec: auri@postacert.umbria.it

C.F. e P.IVA 03544350543

Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo

Tel. 0742 342089 int. 4

Sedi territoriali

Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833

Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017

Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089

Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387